

**КОНСТАТИВЕН АКТ № 7**

Днес, 14.10.2019 г., специалисти към Община Габрово в състав:

1. инж. Галина Йовкова Христова – старши специалист в Дирекция УТ

2. Иринка Ненова Йосифова – старши специалист в Дирекция УТ

извършиха проверка на строеж: **“Уличен водопровод, захранващ съществуващи сградни отклонения в частни жилищни имоти”**, изграден по улица с о.т. 201-202-203-187-188-176-175-174-161-172-171-167-168 по плана на с. Здравковец, общ. Габрово.

Имотът е собственост на: Община Габрово, на основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 56, ал. 2 от Закон за общинската собственост /ЗОС/.

Строежът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН.

I. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

Възложител: НЕИЗВЕСТЕН.

Строител: НЕИЗВЕСТЕН.

II. ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА:

В Община Габрово не са на лице строителни книжа за горепосочения строеж.

III. ДАННИ ЗА СТРОЕЖА:

Строежът представлява: По дължината на улица с о.т. 201-202-203-187-188-176-175-174-161-172-171-167-168 по плана на с. Здравковец, общ. Габрово е изграден уличен водопровод, захранващ съществуващи сградни отклонения в частни жилищни имоти, находящи се от двете страни на улицата. Водопроводът представлява PVC тръба ф 40-50 мм., положена в изкопен траншей, прокопан по североизточната и северозападната улична регулационна линия на горесцитираната улица. Началото на водопровода е точка от североизточната имотна граница на УПИ VII-420 от кв. 75 по плана на с. Здравковец, общ. Габрово /частна собственост на Красимир Цанков Георгиев/, която е с местоположение в близост до о.т. 201 по югозападната улична регулационна линия на улица с о.т. 201-202 по плана на с. Здравковец, общ. Габрово, а края на водопровода е включен в съществуващ каптаж, в земеделски земи, извън регулацията на населеното място.

Строежът е V категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.5б) от ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, тъй като захранва с вода заварени сградни отклонения от същата категория в имоти от урбанизирана територия, с предназначение за жилищно строителство.

Към момента на проверката строежът е завършен и се ползва.