



ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПП (ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПП)

Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с.Поповци, с.Рачевци, с.Гергини, с.Янковци, с.Николчевци, с.Божковци, с.Стоевци, с.Михайловци, с.Райновци, с.Новаковци, с.Враниловци, с.Драгановци, с.Смиловци, с. Драгиевци и с.Гъбене.

На основание чл.125 от ЗУТ

Възложител: **Община Габрово**, представлявана от Таня Венкова Христова – Кмет.

С решение № 208/25.09.2014 г. на Общински съвет – Габрово, е одобрен ПУП – ПП за трасето на водопровода. С одобрения ПУП се предвижда рехабилитация на водопровод с обща дължина 15 821 м. С проекта ще се извърши:

- Подмяна на Главен водопроводен клон с тръби PEHD (полиетилен висока плътност) DN250, DN200, DN160;
- Подмяна на съществуващи водопроводни клонове за захранване на селата Божковци, Новаковци и Гъбене;
- Изграждане на нови шахти за калоотоци, въздушници и кранове, там където липсват по съществуващото трасе;
- Подмяна на съществуващите арматури по трасето, съобразно диаметрите на трасето и отклоненията за селата;
- Монтиране на всяко отклонение от гл.водопровод към селата на водомерни възли;
- Преминаване на дерета и въздушно по съществуваща мостова конструкция.

Във връзка с рехабилитацията на водопровода има издадени положителни становища от РЗИ Габрово, РИОСВ – В.Търново, РС“ПБЗН“ – Габрово.

В зависимост от теренните дадености се налага частична промяна на трасето, като новото дублира съществуващото с малки отклонения. От одобрения ПУП отпада един участък - допълнително отклонение след шахтата за с. Гъбене, който е заснет като съществуващ, захранвал е селото с вода от Община Севлиево, но не се предвижда възстановяването му и подобно алтернативно захранване.

Подробният устройствен план ще бъде изгответ при спазване на ЗУТ и действащата подзаконова уредба.

Изготвил:

М.Стоева
/инж.М.Стоева – н-к отдел ОСиВ/