



ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ 26-488/18.04.2011

„Изпълнение на строително – монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструктура в община Габрово”

Относно: Постъпило запитване (вх. № 26-488/18.04.2011) за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет *„Изпълнение на строително – монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструктура в община Габрово”*, открита с Решение 17/01.04.2011 на Кмета на Община Габрово.

Въпроси по обособена позиция №3 „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ОУ „Христо Ботев” и ОУ „Иван Вазов”.

Въпрос №1:

Необходимо ли е водещия инженерно-технически състав: инженер ВиК, Инженер ОВИ, Инженер Ел, да са назначени с договори и какви да са те /трудов, граждански и т.н./

Отговор №1:

Възложителят няма конкретно изискване за представяне на категорични доказателства, сочещи за принадлежност на конкретен експерт от водещия инженерно-технически състав, определен за изпълнение на поръчката, към участника. Участникът следва да представи за всеки от експертите в инженерно-техническия състав попълнени Декларации (Образец No.11), приложени към документацията за участие.

Въпрос №2:

В количествената сметка на ОУ „Хр. Ботев” в част ОВИ от поз.44 до поз.62 е записано монтаж на Al радиатор, без да е упоменато доставката му. При направа на офертната цена следва ли в цената да се включи и доставка на радиатора или само монтажа на същия.

Отговор №2:

При направа на офертната цена на ОУ „Хр. Ботев” за позиции: от поз. 4 до поз. 27 включително и от поз. 42 до поз. 63 включително, следва в цената за монтаж да се включи и цената за доставка.

Въпрос №3:

В количествената сметка на ОУ „Иван Вазов“ е посочено доставка и монтаж на АІ прозорци, а в приложения проект в количествената сметка същите са от PVC. Кое следва да се счита за вярно?

Отговор №3:

За вярна следва да се счита, посоченото в количествената сметка на ОУ „Иван Вазов“ доставка и монтаж на АІ прозорци.



С УВАЖЕНИЕ:

НИКОЛАЙ СИРАКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО