



ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ 26-515/20.04.2011.

*„Изпълнение на строително – монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструктура в община Габрово”*

**Относно:** Постъпило запитване (вх. № 26-515/21.04.2011) за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет *„Изпълнение на строително – монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструктура в община Габрово”*, открита с Решение 17/01.04.2011 на Кмета на Община Габрово.

**Въпрос №1:**

**Банкова сметка:**

- Вписаната банкова сметка в тръжната документация, следва ли да е съгласно чл. 20 от Договора – проект (образец №21)?
- При обединение, което не е юридическо лице, за всяка фирма ли се вписва банкова сметка?

**Отговор №1:**

- В чл. 20 от Договора – проект (образец 21) е посочено, че изпълнителят се задължава да открие отделна банкова сметка за обслужване на договора. Към момента на участие в тръжната процедура не е необходимо тази банкова сметка да бъде открита. Документ за нейното откриване се представя при подписване на договора от страна на изпълнителя.
- При обединение, което не е юридическо лице, при сключване на договора за изпълнение, банковата сметка е с титуляр – обединението.

**Въпрос №2:**

**ЦДГ „Явор – стара сграда”**

- Към проектната документация – част архитектура, липсва спецификация на дограма, въз основа на което нямам информация каква част от прозорците са отваряеми и имат ли комарници. Същата ми е необходима при ценообразуването.

**Отговор №2:**

- Прилагаме спецификация на дограмата. Комарници не се предвиждат.

**Въпрос №3:**

**ЦДГ „Слънце” – база 1**

- В КСС за обекта и спецификация на дограма към проектната документация – част архитектура количествата са различни. Кое следва да остойността?
- Позиция 26 от КСС за обекта е указано: „Доставка и монтаж подпрозоречен перваз PVC – м2 – 39” (цената на подпрозоречната дъска е в м линеен и варира спрямо ширината). Моля да ми укажете количеството, което да остойността.

**Отговор №3:**

- Остойността се предвидените в КСС количества.
- В позиция 26 от КСС за обекта: „Доставка и монтаж подпрозоречен перваз PVC”, цената следва да се формира в „квадратен метър”, както е посочено в КСС.









С уважение.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО


# СПЕСИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМАТА

на обект : Прилагане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ "Явор"  
стара сгарда , УПИ .XXII., кв. 100 , гр. Габрово

Дограмата е PVC- рамка с прекъснат термомост и стъклопакет 0,6 / 0,6

1.		Прозорец - 130 / 190 см.	42 бр.
2.		Прозорец - 130 / 160 см.	20 бр.
3.		Прозорец - 40 / 100 см.	2 бр.
4.		Прозорец - 120 / 100 см.	11 бр.
5.		Прозорец - 60 / 60 см.	8 бр.
6.		Врата - 90 / 200 см.	1 бр.


7.



Врата - 155 / 270 см.

2 бр.


8.



Врата - 130 / 260 см.

4 бр.

9.



Врата - 150 / 360 см.

1 бр.

ГЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ТРАВОСПОСОБНОСТ	
	арх. ИВАН Н. УЗУНОВ
	Per. № 02132
дата: 2008	подпис:

Съставил : /арх. Ив. Узунов/