



ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ 91-134/18.04.2011 г.

„Изпълнение на строително – монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструктура в община Габрово”

Относно: Постъпило запитване (вх. № 26-525/26.04.2011) за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет *„Изпълнение на строително – монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструктура в община Габрово”*, открита с Решение 17/01.04.2011 на Кмета на Община Габрово.

Въпроси относно Обособена позиция 1

Въпрос №1:

В ТП част АС в количествена сметка позиция 29 посочена „Хидроизолация по покрив /мембрана/ EPDM чрез вулканизация, а в КСС позиция 29 „Хидроизолация по покрив еластична мембрана чрез вулканизация” – кое се счита за вярно? Също така не е посочена дебелина на хидроизолацията!

Отговор №1:

За вярно следва да се счита посоченото в КСС позиция 29 - „Хидроизолация по покрив еластична мембрана чрез вулканизация”. Дебелината на хидроизолацията следва да бъде 1.2 мм.

Въпрос №2:

Възможно ли е в ТП „Детайли на изолация”, детайли 6 и 7 да се упоменава търговска марка Rockwool

Отговор №2:

В КСС към тръжната документация, търговски марки не са посочени и не следва да бъдат посочвани от Участника.

Въпрос №3:

В ТП „Детайли на изолация”, детайли № 1, 2, 3, 4, 5 е посочена като крайно покритие силикатна мазилка детайл № 8 от „Детайли на изолация” гранопор мазилка, а в КСС позиция 37 е посочено „Външно боядисване фасади със силиконова боя”. Кое следва да се счита за вярно?

Отговор №3:

За вярно следва да се счита посоченото в позиция 37 от КСС - „Външно боядисване фасади със силиконова боя”.

Въпрос №4:

В КСС и Техническа спецификация, позиции 23 и 24 „Топлоизолация покрив с каменна вата 10 см. и 14 см.“ не е посочена плътност. Каква следва да бъде тя?

Отговор №4:

Топлоизолация покрив с каменна вата 10 см. и 14 см. следва да отговаря на стандарт: БДС EN 13162:2009.

С уважение.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

