



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Решения за
по-добър живот

РЕШЕНИЕ

№ ...34...../02.05.2012г.

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка – открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 69, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и с отразени констатации в протоколи с дати на приключване, както следва № 1 от 08.03.2012 г., протокол № 2 от 23.03.2012 г., протокол № 3 от 19.04.2012 г. и протокол № 4 от 20.04.2012 г. на комисията, назначена със Заповед №247/21.02.2012 г. и Заповед 345/02.03.2012 г. на Кмета на община Габрово за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ***”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”***, открита с Решение № 76 от 21.12.2011 г. на Кмета на Община Габрово:

I. Обявявам отстранените участници и оферти от процедурата и мотивите за отстраняването им:

1. Участник Обединение „Станилов-ПСПВ“ на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя – по отношение на плик 1 Документи за подбор – поради липса на съответствие с минималните изисквания за технически възможности по т. III 2.3, т. а), дясна колона в обявлението, по отношение на изпълнен инженеринг - проектиране и строителство на пречиствателна станция за питейни води – ПСПВ, което съгласно т. III 2.3, т. а), лява колона в обявлението не е доказано с документ, от който е видно завършването на обекта и пълното изпълнение на договора.

2. Участник Строително предприемачески холдинг ЕООД – на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, тъй като:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя по отношение на плик 2 Предложение на изпълнение на поръчката, тъй като не е спазил изискването на Възложителя в том 3, част 3.1, т. 1.4 за

представяне на изискуеми чертежи и схеми в офертата, както следва: в офертата не е приложена Технологична схема с оборудването на станцията (P&I диаграми); не са приложени чертежи (план и разреза) на новото първо стъпало на станцията (комбинирано съоръжение от смесител, камера за реакция и ламелен утайтел). Никъде в записката не са използвани показателите мътност и цветност на постъпващата за пречистване вода, които са зададени от Възложителя в неговите изисквания, за да се ползват като изходни данни за целите на офертата (определяне на технологичните параметри на съоръженията на станцията). Не са приложени технологични изчисления, обосноваващи изборът на посоченото комбинирано съоръжение от първо стъпало, както и не са дадени изчисления за количеството задържани утайки в утайтеля и режима на отделяне, необходими за оразмеряването на съоръженията за третиране на технологичните отпадъчни води от станцията.

3. Участник Обединение „Евер-Габрово“ – на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, тъй като:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя по отношение на плик 2 Предложение на изпълнение на поръчката, тъй като участникът не е спазил изискването на Възложителя в том 3, част 3.1, т. 1.4 за технологично оразмеряване на процесите и хидравлични изчисления, както следва: не са посочени оразмерителните параметри на новото първо стъпало и не е приложено технологично оразмеряване; няма оразмерителни параметри на пясъкозадържателя и на утайтеля за ТОВ; не са предвидени смесители за интензивно размесване на реагентите с водата, както на утайтеля по линията на пречистваната вода, така и по линията на третиране на технологичните отпадъчни води. Участникът не е спазил изискването на Възложителя за представяне на изискуеми чертежи и схеми в офертата, както следва: липсва чертеж на сградата за обезводняване на утайките; липсва чертеж на пясъкозадържателя; приложеният хидравличен профил е непълен. Липсват съоръженията и не са конкретизирани загубите между съоръженията и в самите съоръжения.

4. Обединение „Арема – Понс - ПСПВ 2012“ – на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя по отношение на плик 2 Предложение на изпълнение на поръчката, тъй като участникът е представил документ на стр. 0000004 и 0000004-1 от офертата си, който е издаден от един от членовете в обединението – АРЕМА АД. Документът има характер на автодекларация за единичните цени на реагентите и не може да бъде обективно доказателство за тях, което да е издадено от трета страна или да е доказано, че документът е издаден от производител/доставчик, което е необходимо условие за обективната основа за техническа оценка на всички участници.

II. Класирам участници в процедурата, както следва:

Място	Участник	Обща оценка (точки)
1	ДЗЗД „Консорциум чиста вода Габрово 2012“	100 т.

III. Определям:

За Изпълнител на обществена поръчка с предмет: **”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”**, поради получен най-голям брой

точки при прилагане на одобрената методика за определяне на комплексната оценка на
офертите

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012“

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в три - дневен срок от
издаването му до всички участници.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в
десет – дневен срок от датата на получаването му от участниците и публикуването му на
интернет страницата на Община Габрово.

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово



Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg