



"Вик" ООД гр. Габрово
СЪГЛАСУВАЛ *Ушия*
 Н-у ПТО: _____ специалист: _____
 1. Преди започване на изкопните работи да се извърши представител на Вик на място.
 2. Да не се извършват изкопни работи на разстояние по-малко от 0,40 м хоризонтално и 0,20 м вертикално до Вик-ирижките.
 3. Нанесените трасета са схематични.
 Дата 21.03.23г. важи до 21.03.24

Електроразпределение С
СЪГЛАСУВАНО
 Важи за проекти до 15kW
 Срок на валидност 1 година
 Одобрил *Христова*
 Съгласувал *Христова*
13.05.2023

Съществуващи метални
 стълбове от съществуващ
 електропровод СрН към изв.
 "Поповци" 20KV от ПС "Габрово"

Съществуващ стом
 стълб от съществуващ
 електропровод Ср
 "Поповци" 20KV от ПС


 Секция:
ГПГ
 Части на проекта:
 по удостоверение
 за ППЗ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В РИПУБЛИКАТА
 БЪЛГАРИЯ
 БЪЛГАРСКА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСЛО
 Регистрационен
 инж. I
ВАСИЛЕВА КО
 Подпис: _____
 важи с валидно удостоверение за ППЗ