



Изм. № 4806 / 19.01.2017 г.

ДО
Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3

М. Росаденов
Т. Сусева
01.02.17

РЕГИОНАЛНА ГАБРОВО
ИЕ-03-01-306/17
24.01.2017

Според мен
за ф. изд. м. б. а. ч. ?

ОТНОСНО: Писмо Ваш изх. №ИЕ-03-01-306/19.12.2016 г. изискващо информация за „Топлофикация-Габрово“ ЕАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

В отговор на Ваше писмо изх. №ИЕ-03-01-306/19.12.2016 г. съдържащо въпроси за дейността на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, Ви предоставям следната информация, както следва:

1. Кога точно е спрял да работи котлоагрегат №2 (с 23 MW термична мощност на гориво въглища) след периода на работа януари - март 2016г. включително. Необходимо ли е на котела, да бъде сложена пломба, след като в момента той не се експлоатира?

От 01.04.2016 г. котлоагрегат №2 с 23 MW термична мощност на гориво въглища не се експлоатира.

2. От кога точно не е работил котел №3 (с 5MW термична мощност на гориво мазут) и кога са поставени пломбите, за ограничаване на енергийната мощност на 3MW ?

Котел №3 е работил последно през 2014 г. за 5 ч. Пломбите са поставени във връзка с ограничаване термичната мощност на котела през 2007 г.

3. На коя дата е спрял от експлоатация котлоагрегат №4, (с 8MW термична мощност на мазут) и кога са поставени пломбите, за гарантиране на това, че същия няма да работи ?

Съгласно Заповед №260/11.09.2007 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново на котлоагрегат №4 е извършено пломбиране на 09.10.2007 г.

4. Относно въвеждането в експлоатация на котел №5 (с 15MW термична мощност на гориво биомаса) за производство на електрическа и топлинна енергия, на гориво от



биомаса. моля да ни предоставите повече информация от проведената държавна приемателна комисия (ДПК) на 08.12.2016 г. Има ли подписан Протокол образец 16 от ДПК, и съответно издадено разрешение за ползване на този обект?

Съгласно Заповед №РД-19-1739/30.11.2016 г. на ДНСК София на 08.12.2016 е проведена ДПК, на която е изготвен и подписан от всички участници в комисията Протокол образец 16. Компетентен орган за издаване на разрешение за ползване на обект е ДНСК.

5. Има ли измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от котела на биомаса, представени в РИОСВ - Велико Търново за месец ноември, когато фактически започва отоплителния сезон 2016/2017 г.?

Във връзка с назначаване на ДПК дружеството е извършило собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух през месец септември. Резултатите са представени в РИОСВ – Велико Търново в съответствие с изискванията на чл. 31 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр.31/99г.). Спазена е периодичността за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, поради което не се налага при започване на отоплителния сезон 2016/2017 г. (месец ноември) да се извършват нови.

Във връзка с изпълнение на утвърден от министъра на околната среда и водите годишен график за измерване на емисии в атмосферния въздух за 2016 година на 06.12.2016 г. се проведе контролно измерване на емисиите от Котел № 8 тип SZL-20-2,5/400 М. – 15 MW на гориво дървесен чипс. Резултатите показват превишение на нормите за допустими емисии по показател прах и въглероден оксид, за което на дружеството ще бъде наложена санкция.

С уважение,

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

Директор на РИОСВ – Велико Търново

