



ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
№ 98-583/7.3.2011 г.

*„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и разширение система за видеонаблюдение на паркови площи, детски площадки, улици и междублокови пространства в гр. Габрово”*

**Относно:** Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: *“Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и разширение система за видеонаблюдение на паркови площи, детски площадки, улици и междублокови пространства в гр. Габрово”*, открита с Решение №8/03.02.2011 г. на Кмета на Община Габрово.

**Въпрос №1:**

“При позиция „I. Рехабилитация паркова площ Кв. 77 Голо Бърдо – Младост, гр. Габрово”, в т. 1 „Детска площадка в кв. 77 Голо Бърдо”, ред №10 е записано следното: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА - КАУЧУКОВА С ДЕБ. 4 СМ.” Дебелината на настилката е записана по същия начин и на още няколко места в предоставената ни КСС.

При позиция “II. Благоустрояване подходи, междублоково пространство и детска площадка в района на бл. „Щастие” – кв. 118, гр. Габрово”, в т.1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА СЕВЕРНО ОТ БЛ. ЩАСТИЕ, ред 7 е записано следното: „НАПРАВА НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА”. Това обстоятелство е записано по този начин на още няколко места в разглежданата КСС.

Моля да уточните за местата, за които не е фиксирана дебелина на ударопогълщащата настилка дебелината по избор на изпълнителя ли е?”

**Отговор №1:**

На основание чл. 29 ал.1 от Закона за обществените поръчки, Община Габрово, в качеството ѝ на Възложител, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

Дебелината на ударопогълщащата настилка следва да бъде с дебелина минимум 4 см и да е в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за Условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и с одобрените и приети стандарти БДС EN 1176 и БДС EN 1177.

**Въпрос № 2:**

“Във връзка с предоставената от Възложителя КСС, моля да ни бъде уточнено също така при “VI. Рехабилитация на градски парк в административен център, гр.

Габрово”, при т. 2 „Детска площадка в административен център”, ред № 17, моля да бъде пояснено какво има в предвид Възложителя с понятието „КОНДИЦИОНЕР ЗА КРАКА И РЪЦЕ”?

**Отговор №2:**

На основание чл. 29 ал.1 от Закона за обществените поръчки, Община Габрово, в качеството ѝ на Възложител, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

В обяснителната записка към обект “VI. Рехабилитация на градски парк в административен център, град Габрово”, подобект „Рехабилитация на детска площадка”, неразделна част от тръжната документация е записано, както следва: „Предвижда се доставка и монтаж на фитнес – уред (кондиционер за крака и ръце – обхваща бедрени, гърдни и седалищни мускулни групи) за превенция на обездвижени деца”, като към записката е приложен и вариант на примерно такова съоръжение.

С УВАЖЕНИЕ:

  
ИНЖ. КЛИМЕНТ СУЦЕВ

За КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО