



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ 6C-02-03-09 #1/13.09.2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване относно обществена поръчка с предмет: „Ремонт на детска ясла ”Първи юни” в частта за представената количествена сметка, Ви предоставяме следните отговори:

Въпрос: Осветителна инсталация, т.5 - Какво IP да е тялото?

Отговор: Осветителната инсталация се изпълнява с тела IP21 за спални, занимални,складове, коридори и с тела IP65 за мокрите помещения.

Въпрос: Осветителна инсталация, т.7 - Какво представлява този спот или какъв цокъл е 18Wта лампа?

Отговор: Осветителна инсталация – телата са за монтаж в окачен таван

Въпрос: Осветителна инсталация, т.8 - Какво представлява този спот или какъв цокъл е 18Wта лампа?

Отговор: Осветителна инсталация – телата са за монтаж в окачен таван

Въпрос: Осветителна инсталация, т.9 - Какво IP да е тялото?

Отговор: Осветителната инсталация се изпълнява с тела IP21 за спални, занимални,складове, коридори и с тела IP65 за мокрите помещения.

Въпрос: Евакуационно осветление, т.2 – Кабелът ПВ-А1 или ПВ-А2 е?

Отговор: Евакуационното осветление може да се изпълнява и с кабел ПВ-А1 и с ПВ-А2

С уважение,

ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ

За кмет на Община Габрово

/Съгласно Заповед № 1640/31.08.2012 г.

на Кмета на Община Габрово

