



ДО

.....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ 26-556/25.6.2010г.

Относно: Постъпило запитване (вх. № 26-556/23.06.2010г) във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за Детска ясла № 9 „Зора”, гр. Габрово по обособени позиции: 1. Доставка на кухненско оборудване; 2. Доставка на специализирано оборудване за психомоторно развитие; 3. Доставка на административно оборудване”, финансиран по проект: BG0020 „Общност, ориентирана към подобряване на грижата за деца в община Габрово”, по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

Уважаеми Дами и Господа,

В Община Габрово постъпи запитване по техническата спецификация за Обособена позиция 1, (вх. № 26-556/23.06.2010г), от потенциален участник в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за Детска ясла № 9 „Зора”, гр. Габрово по обособени позиции: 1. Доставка на кухненско оборудване; 2. Доставка на специализирано оборудване за психомоторно развитие; 3. Доставка на административно оборудване, финансиран по проект: BG0020 „Общност, ориентирана към подобряване на грижата за деца в община Габрово”, по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП, както следва:

Въпрос № 1: Моля, посочете размерите на коритото от работен шкаф с мивка – 1600/700/850.

Отговор на въпрос №1: Работният шкаф с мивка следва да е с 1 басейн, като размерите на коритото да са с оптимална широчина и дълбочина, подходящи за измиване и на по- дълбока и широка кухненска посуда.

Въпрос № 2: По колко броя чекмеджета трябва да има от двете страни шкафа с размери 2300/700/850?

Отговор на въпрос №2:

Възложителят предоставя възможност на участника да определи броя на чекмеджетата на шкафа.

Въпрос № 3: Моля посочете габаритни размери на хладилната маса и вместимост в литри.

Отговор на въпрос №3:

Предвиденото място за разполагане на хладилната маса е с дължина до 3 метра, без ограничение за ширината, няма ограничения и за вместимостта ѝ.

Въпрос № 4: За кухненския термоплот с водобранни лайсни не сте посочили третият размер. Каква ще бъде ширината му? Общата дължина е дадена 20 м. Водобранните

лайсни от кои страни да се опоставят? Моля дайте дължина и за тях. Къде де бъде монтиран термоплота.

Отговор на въпрос № 4:

Ширината на кухненския термоплот следва да бъде не по-малка от 60 см. Дължината на водобранните лайсни е необходимо да бъде съобразена с дължината на предвидения термоплот, който ще бъде монтиран към стената на помещението.

Въпрос № 5:

Посуда:

Емайл. Тави 40/60 – колко броя?

Сладкарски тави – какви размери, от какъв материал и колко броя?

Кекс форми- какви размери, от какъв материал и колко броя?

Големи решетъчни лъжици – моля посочете размери и брой.

Тел за разбиване – моля посочете размери и брой

и др.- какво разбирате под други?

Отговор на въпрос № 5:

Предлаганата посуда от участника е необходимо да бъде съобразена с изискванията за приготвянето на храна и храненето на деца до 3 годишна възраст. Броят на предлаганата посуда е по преценка на участника, според наличния за офериране финансов ресурс по ОП 1- **Общата стойност на кухненското оборудване не трябва да надхвърля сумата от 60 900 (шестдесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС.**

Въпрос № 6: Моля да дадете по – подробна информация за конвектомата. Така описан е за закуски. Какво ще се приготвя в него? За тави 60/40 ли да бъде или съвместим с GN 1/1 съдове, с размери 530/325?

Отговор на въпрос № 6:

Потенциалните участници в процедурата следва да се придържат към приложената в документацията Техническа спецификация – за 5 тави с размер 60/40, 910/860/840, 8 kW.

Въпрос № 7: За шкафовете от позиция 2 и 8 да се предвиди ли гръб?

Отговор на въпрос № 7:

Да, следва да се предвиди гръб.

Забележка: Всеки потенциален участник в обявената обществена поръчка може да се запознае с помещението на детска млечна кухня, намиращо се в ДЯ „Зора” №9, град Габрово, кв. Младост, ул. „Зора” №2.

С уважение:

Инж. Калинка Пенева
ВриД Кмет на Община Габрово



BG14752Q



Габрово, 5300, пл. Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg